

NOTAT
ENDRINGER I

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
(ROS-ANALYSE)

FOR
REGULERINGSPLAN 1-251 STJØRDAL
SENTRUM
31.10.2017

I ROS-analysen for planforslaget er det to omtalte hendelser som skyldes manglende kunnskapstilgang på det tidspunktet analysen ble skrevet. Dette gjelder hendelse 18 og 20 i ROS-analyse. Disse er i ettertid endre til grønt og utgår fra hendelser som krever oppfølging.

Hendelse 18 – Brannslukningsvann

Kapasiteten på brannvann i brannkummer i sentrum er god, uttak av brannvann ligger på mellom 100 og 280 l/s i kummene. Dette betyr at det kan bygges mye, opp til 20 etasjer uten at det går ut over kapasiteten. Forgreiningsystemet er lagt slik at det er tre til fire ledninger i hver kum og har redundans i alle retninger.

Hendelse 20 - Vannforsyning

Kapasiteten på vannforsyningen er god. I tillegg jobber kommunen med beredskapsforsyning i samarbeid med andre kommuner.

Stjørdal 31.10.2017

JULBJU