



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg Plan og Miljø		
Formannskapet		

Revisjon av forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Stjørdal kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:

- Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Stjørdal kommune legges ut på høring i 6 uker.**

Vedlegg

- Forskrift om olje- og eller fettholdig avløpsvann, 2013, Stjørdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#))

Forskrift om begrensning av forurensning ([forurensningsforskriften](#))

Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Stjørdal kommune ([lokal forskrift](#))

Norsk standard NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2

Sammendrag:

Stjørdal kommune foreslår revisjon av lokal forskrift fra 2013 om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann. Den nye forskriften er betydelig utvidet og modernisert for å møte dagens krav til miljøvern, teknisk standard og digital forvaltning.

Kommunen er forurensningsmyndighet for virksomheter med påslipp til kommunalt nett etter forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A. Forurensningsforskriften setter enkelte betingelser til utslipp, herunder påslipp, men disse anses ikke å være spesifikke eller omfattende nok. I praksis vil lokal forskrift virke sammen med de sentrale, da lokal forskrift erstatter og supplerer kravene i den sentrale forskriften.

Saksopplysninger:

Hjemmelsgrunnlag

Etter forurensningsforskriften § 15-6 kan kommunen i forskrift, ut fra forurensningsmessige forhold eller brukermessige hensyn, fastsette krav til utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann. Slike krav i lokal forskrift skal erstatter bestemmelsene i forurensningsforskriften § 15-7.

Videre gir forurensningsforskriften §15A-4 kommunen adgang til å fastsette krav i forskrift til påslipp av avløpsvann til kommunalt nett fra virksomheter. Kravene skal sikre at utstyr, personell og drift av avløpsanlegg ikke vanskeliggjøres.

Bakgrunn

Gjeldende lokal forskrift fra 2013 har regulert påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til det kommunale avløpsnett i Stjørdal kommune. Etter mer enn ti års virketid er det behov for revisjon for å tilpasse regelverket til dagens tekniske standarder, forurensningskrav og kommunens behov for kontroll og oppfølging. Det er også vedtatt en ny forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket i desember 2024, som må sees i sammenheng med denne revisjonen.

Hovedendringer i forskriften

Den reviderte forskriften er mer omfattende og systematisk enn tidligere, og den er strukturert i kapitler og paragrafer som dekker alt fra virkeområde og tekniske krav til drift, kontroll og beredskap. Språket er modernisert og tydeliggjort, og det er lagt større vekt på dokumentasjon, ansvars plassering og oppfølging.

Blant de viktigste endringene er:

- Utvidet virkeområde: Forskriften inneholder nå en mer detaljert opplisting av hvilke virksomheter som omfattes, både for olje- og fettholdig avløpsvann. Kommunen gis også hjemmel til å inkludere andre virksomheter med risiko for forurensende påslipp.
- Krav til søknad og tillatelse: Det innføres mer detaljerte krav til søknadsprosessen, inkludert kart, teknisk dokumentasjon og vurdering av berørte interesser. Søknadsplikt gjelder både nye virksomheter og ved vesentlige endringer i eksisterende virksomheter.
- Tekniske krav og standarder: Utskilleranlegg skal nå følge NS-EN-standarder. Det stilles krav om levering av SOSI-filer og As-built-tegninger til ledningseier, samt krav om prøvetakingskum og alarmfunksjoner.
- Oppdaterte grenseverdier: Grenseverdier for utslipp er revidert og fremgår nå i separate tabeller for henholdsvis olje- og fettholdig avløpsvann. Det stilles også krav til dokumentasjon av tungmetaller og KOF (kjemisk oksygenforbruk).
- Drift og vedlikehold: Det er innført detaljerte krav til tømmefrekvens, rengjøring og kontroll. Det kreves gyldig avtale med kvalifisert firma for tømning og vedlikehold, og kommunen skal ha kopi av avtalen.
- Prøvetaking og rapportering: Det stilles krav om at prøvetaking skal være representativ for virksomhetens normale driftsforhold. Resultatene fra prøvene skal sendes kommunen fortløpende via kommunens digitale rapporteringssystem. Dette bidrar til bedre kvalitetssikring, mer effektiv oppfølging og reduserer risikoen for mangelfull dokumentasjon. Kommunen kan i tillegg kreve årsrapport fra virksomheten ved behov.

- Digitalt rapporteringsverktøy: Den reviderte forskriften stiller krav om at dokumentasjon som tømmingsrapporter, analyser og kontrollskjemaer skal sendes inn via kommunens digitale rapporteringssystem. Dette representerer et viktig digitalt løft som vil forenkle kommunikasjonen mellom virksomheter og kommunen, sikre bedre datakvalitet og gjøre oppfølging mer effektiv og sporbar.

- Direkte utslipp til resipient: Den reviderte forskriften omfatter nå også direkte utslipp til resipient, og ikke bare påslipp til kommunalt avløpsnett. Dette innebærer at virksomheter som slipper oljeholdig avløpsvann direkte til naturmiljøet - som bekker, elver eller fjord - også må følge kravene i forskriften. Dette er en viktig utvidelse som styrker miljøvernet og gir kommunen bedre mulighet til å regulere og kontrollere forurensning uavhengig av tilknytning til offentlig nett. Det bidrar til en mer helhetlig forvaltning av vannmiljøet og sikrer at alle utslipp behandles etter samme kvalitetskrav.

- Temperaturmåling og driftsrepresentativitet: Det er nå presisert at temperaturmålinger skal være representative for normale driftsforhold. Dette er viktig for å sikre at prøver og analyser gir et realistisk bilde av belastningen på det kommunale avløpsnettet.

- Beredskap og varsling: Virksomhetene plikter å gjennomføre risikoanalyse og etablere beredskapsrutiner som del av sitt HMS-system. Ved akutte utslipp skal kommunen og brannvesen varsles umiddelbart.

- Sanksjoner og overgangsbestemmelser: Kommunen kan ilegge tvangsmulkt og stanse påslipp ved brudd. Eksisterende virksomheter får frist til 1. januar 2029 for å tilpasse seg forskriften.

- Henvisning til ny gebyrforskrift: Den reviderte forskriften viser til den nye kommunale forskriften om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, fastsatt 19. desember 2024. Dette innebærer at gebyrer for behandling av søknader og kommunens tilsynsarbeid nå er hjemlet i egen forskrift, og ikke lenger regulert direkte i påslippsforskriften.

Tidligere behandling:

Gjeldende Lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett for Stjørdal kommune ble vedtatt av kommunestyret i Stjørdal i møte den 23.05.2013.

Vurdering:

Revisjonen representerer en betydelig styrking av kommunens verktøy for å sikre miljømessig forsvarlig håndtering av olje- og fettholdig avløpsvann. Den gir bedre forutsigbarhet for næringslivet og legger til rette for effektiv kontroll og oppfølging. Samtidig harmoniseres regelverket med nasjonale standarder og øvrige kommunale forskrifter. Det digitale løftet vil i tillegg bidra til mer effektiv og kvalitetssikret forvaltning.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at revidert forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann for Stjørdal kommune sendes på høring med 6 ukers høringsfrist.