

Fra: Per Arne Wangen <paw@olavolsen.no>
Sendt: mandag 13. februar 2023 07:47
Til: Steinvik Bygg <post@steinvikbygg.no>
Emne: SV: Om planforslag for 5016 Dullumslia

Hei,

Viser til befaringspåkøring på området 31.01.2023. Støttemur på naboeiendommen, Dullumsvegen 30, som ligger nord for planområdet og ovenfor en ca. 10 – 12 meter høy bergskrent, har delvis rast ut. Dette er anmerket i kommunens tilbakemelding til planen. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom en utbygging på planområdet og denne muren. Den er fundamentert på berg som ikke berøres av utbyggingen, og det er huseiers eget ansvar å sikre muren samt å sikre at omgivelsene ikke blir negativt påvirket som følge av evt. ytterligere utrasing.

Med vennlig hilsen
Per Arne Wangen
Dr.techn. Olav Olsen AS

Fra: Steinvik Bygg <post@steinvikbygg.no>
Sendt: mandag 30. januar 2023 19:33
Til: Per Arne Wangen <paw@olavolsen.no>
Emne: Re: Om planforslag for 5016 Dullumslia

Flott. Kan møte deg :) Helst etter at det er lyst da

Mvh

Ole Martin Steinvik
40625898

30. jan. 2023 kl. 19:27 skrev Per Arne Wangen <paw@olavolsen.no>:

Hei! Skal på Stjørdal for kommunen i morra og kan se om jeg rekker en tur oppom. Om ikke så er det vel berg mellom deres felt og Dullumsvegen 30 ink mur som har glidd ut? Eller står denne lenger ned?

Med vennlig hilsen
Per Arne Wangen

Fra: Steinvik Bygg <post@steinvikbygg.no>
Sendt: Monday, January 30, 2023 6:30:47 PM
Til: Per Arne Wangen <paw@olavolsen.no>
Emne: VS: Om planforslag for 5016 Dullumslia

Hei. En liten bump her ang murvegg. ...
Se kommentar fra Stj kommune. ...

Hva må gjøres i henhold til høringsuttalelser:

- Geoteknikk – Dullumsvegen 30: mur har glidd ut. Det må undersøkes stabilitet i grunnen på kanskje hele husrekken på nordsiden av planområdet, i Dullumsvegen

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Ole Martin Steinvik – 406 25 898

Daglig leder

<image002.png>

Steinvik Bygg AS

Kjøpmannsgata 1, 7500 Stjørdal

www.steinvikbygg.no